



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: HUAURA
Nombre de Localidad: HUAURA
Fecha: 26/03/2026 - 26/03/2026
Dirección: AV. CORONEL PORTILLO N° 428 / Referencia antigua Panamericana
ID site: CAC PRONATEL HUAURA
CRQ: CRQ000000045179

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



DURANTE



DESPUES



LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



DURANTE




DESPUES



AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO


ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos