



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: JOSE_CARLOS_MARIATEGUI
Nombre de Localidad: VEGUETA
Fecha: 31/03/2026 - 31/03/2026
Dirección: CL S/N CP JOSE CARLOS MARIATEGUI
ID site: LI5729
CRQ: CRQ000000046046

Sticker Año mantenimiento




31/03/26
10°57'57.486"S 77°38'50.652"W
LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




31/03/26
10°57'57.306"S 77°38'50.478"W
LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI

DURANTE



31/03/26
10°57'57.444"S 77°38'50.574"W
LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI

DESPUES



31/03/26
10°57'57.324"S 77°38'50.514"W
LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



31/03/26
10°57'57.252"S 77°38'50.49"W
LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI

DURANTE



31/03/26
10°57'57.258"S 77°38'50.502"W
LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI

DESPUES



31/03/26
10°57'57.245"S 77°38'50.562"W
LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



31/03/26
10°57'57.325"S 77°38'50.514"W
LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI

DURANTE



31/03/26
10°57'57.320"S 77°38'50.532"W
LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI

DESPUES



31/03/26
10°57'57.245"S 77°38'50.562"W
LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos