




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: HERBAY_ALTO
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 23/03/2026 - 23/03/2026
Direccion: CP HERBAY ALTO
ID site: LI5262
CRQ: CRQ000000043632

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 23/03/2026 13°8'5.713"S 76°21'5.407"W LI5262 HERBAY ALTO	 23/03/2026 13°8'5.82"S 76°21'5.357"W LI5262 HERBAY ALTO	 23/03/2026 13°8'5.82"S 76°21'5.357"W LI5262 HERBAY ALTO

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 23/03/2026 13°8'5.818"S 76°21'5.412"W LI5262 HERBAY ALTO	 23/03/2026 13°8'5.875"S 76°21'5.515"W LI5262 HERBAY ALTO	 23/03/2026 13°8'5.876"S 76°21'5.489"W LI5262 HERBAY ALTO

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 23/03/2026 13°8'5.418"S 76°21'5.334"W LI5262 HERBAY ALTO	 23/03/2026 13°8'5.875"S 76°21'5.515"W LI5262 HERBAY ALTO	 23/03/2026 13°8'5.819"S 76°21'5.594"W LI5262 HERBAY ALTO

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 23/03/2026 13°8'5.863"S 76°20'33.135"W LI5262 HERBAY ALTO	 23/03/2026 13°8'5.821"S 76°21'5.425"W LI5262 HERBAY ALTO	 23/03/2026 13°8'5.854"S 76°21'5.317"W LI5262 HERBAY ALTO

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general