



## REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energia LBT

**Nombre de la Estacion:** SAN\_JUAN\_DE\_TUNAN  
**Nombre de Localidad:** PARAMONGA  
**Fecha:** 05/05/2026 - 05/05/2026  
**Direccion:** CP SAN JUAN DE TUNAN  
**ID site:** LI3854  
**CRQ:** CRQ000000063096

**Sticker Año mantenimiento**

**Letrero de Localidad beneficiaria o GPS**

N/A

N/A

### LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

**ANTES**

**DURANTE**

**DESPUES**

N/A

N/A

N/A

### LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR

**ANTES**

**DURANTE**

**DESPUES**



### MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

**ANTES**

**DURANTE**

**DESPUES**

N/A

N/A

N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

| Sistema LBT              | Estado |                                                                                                 |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Línea Eléctrica          | OK     | Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica |
| Voltaje AC               | OK     | Verificar que los valores de voltaje estén en el rango                                          |
| Interru. termomagnéticos | OK     | Verificar el buen estado de los interruptores                                                   |
| Línea electrica          | OK     | Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)              |
| transformador            | OK     | Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC                               |
| Línea electrica          | OK     | Medición de aislamiento cable autoportante de BT                                                |
| Conductores eléctricos   | OK     | Verificar el buen estado de los conductores eléctricos                                          |
| Líneas electricas        | OK     | Verificacion de franja de servidumbre                                                           |
| Conectores y terminales  | OK     | Observar el buen estado de los conectores y terminales                                          |