

Claro		REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energia LBT			
Nombre de la Estacion: SAN_JUAN_DE_TUNAN Nombre de Localidad: PARAMONGA Fecha: 06/05/2026 - 06/05/2026 Direccion: CP SAN JUAN DE TUNAN ID site: LI3854 CRQ: CRQ000000063096					
Sticker Año mantenimiento		Letrero de Localidad beneficiaria o GPS			
PRONATEL INSTRUMENTOS PARA COMUNICACION TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL "Eto año de Operación" FECHA: 06/05/2026 Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Lima 06/05/2026 10°33'46.872"S 77°45'36.178"W LI3854 SAN JUAN DE TUNAN		11:27 Mapa Nueva ubicación Grifo PRIMAX Tunan Tunan POSTE Dirección Tunán 15180, Gobierno Regional de Lima, Perú Latitud S 10°33'48.91212" Longitud W 77°45'31.878" Distancia 55 m Fecha 6/05/26 11:27 a. m. Altitud 97 m a.s.l Abrir			
LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)					
ANTES		DURANTE		DESPUES	
N/A		N/A		N/A	
LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR					
ANTES		DURANTE		DESPUES	
32141483 06/05/2026 10°33'45.573"S 77°45'33.57"W LI3854 SAN JUAN DE TUNAN		06/05/2026 10°33'47.436"S 77°45'33.312"W LI3854 SAN JUAN DE TUNAN		06/05/2026 10°33'47'46"S 77°45'33.198"W LI3854 SAN JUAN DE TUNAN	
MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)					
ANTES		DURANTE		DESPUES	
N/A		N/A		N/A	

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

Sistema LBT	Estado	
Línea Eléctrica	OK	Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC	OK	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos	OK	Verificar el buen estado de los interruptores
Línea electrica	OK	Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador	OK	Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Línea electrica	OK	Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos	OK	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas electricas	OK	Verificacion de franja de servidumbre
Conectores y terminales	OK	Observar el buen estado de los conectores y terminales