



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: VINAC_FITEL
Nombre de Localidad: VIÑAC
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO VIÑAC
ID site: LI5649
CRQ: CRQ000000064638

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES




PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/05/2026 12°55'46.206"S 75°46'52.002"W LI5649 VINAC FITEL	 08/05/2026 12°55'46.248"S 75°46'52.062"W LI5649 VINAC FITEL	 08/05/2026 12°55'46.352"S 75°46'51.948"W LI5649 VINAC FITEL

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/05/2026 12°55'46.898"S 75°46'52.302"W LI5649 VINAC FITEL	 08/05/2026 12°55'46.284"S 75°46'52.116"W LI5649 VINAC FITEL	 08/05/2026 12°55'46.278"S 75°46'52.044"W LI5649 VINAC FITEL

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/05/2026 12°55'46.386"S 75°46'51.864"W LI5649 VINAC FITEL	 08/05/2026 12°55'46.356"S 75°46'52.032"W LI5649 VINAC FITEL	 08/05/2026 12°55'46.434"S 75°46'52.074"W LI5649 VINAC FITEL

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/05/2026 12°55'46.355"S 75°46'52.005"W LI5649 VINAC FITEL	 08/05/2026 12°55'46.206"S 75°46'52.002"W LI5649 VINAC FITEL	 08/05/2026 12°55'46.356"S 75°46'52.012"W LI5649 VINAC FITEL

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general