




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: PAMPAS_SAN_JOSE
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026
Direccion: CP PAMPAS SAN JOSE
ID site: LI3913
CRQ: CRQ000000070310

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 20/05/2026 10°39'12.648"S 77°42'35.454"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE	 20/05/2026 10°39'12.652"S 77°42'35.598"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE	 20/05/2026 10°39'12.666"S 77°42'35.468"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 20/05/2026 10°39'12.684"S 77°42'35.502"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE	 20/05/2026 10°39'12.672"S 77°42'35.496"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE	 20/05/2026 10°39'12.678"S 77°42'35.508"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 20/05/2026 10°39'12.642"S 77°42'35.552"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE	 20/05/2026 10°39'12.644"S 77°42'35.508"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE	 20/05/2026 10°39'12.608"S 77°42'35.678"W LI3913 PAMPAS SAN JOSE

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general