

ZONA :	VIÑAC	NOMBRE SITE: REP_APURI	CODIGO SITE:LI8919	FECHA :2026-05-20 17:58:45
CRQ :	CRQ000000070573	COORDENADAS 12°	TÉCNICO RESPONSIBLE : Alcides Guevara	

I .- INFORMACION DEL SISTEMAC DE AA

DATOS DE UNIDAD EVAPORADORA

Marca:	HUAWEI
Modelo:	PC300D
Serie:	2152271745EYJB001396
Capacidad(BTU):	1200
Ubicación:	gabinete TX

DATOS DE UNIDAD CONDENSADORA

Marca:	HUAWEI
Modelo:	PC300D
Serie:	2152271745EYJB001396
Capacidad(BTU):	1200
Ubicación:	patio
Tipo de Equipos:	MOCHILA
Tension:	48
Fase:	DC

**DATOS DE COMPRESOR**

Tipo:	SCROLL
Marca:	HIGHLY
Modelo:	BSW014SKEW
Capacidad(BTU):	1200
Tipo de Refrigerante:	R134a



II .- SISTEMA DE UNIDAD EVAPORADORA:

ESTADO DE COMPONENTES


Serpentín de Evaporador:	OK
Filtro de Alta Eficiencia:	OK
Filtro de Malla de	
Aluminio:	OK
Motor Eléctrico del	
Evaporador:	OK
Válvula de Expansión:	N/A
Faja del Ventilador del	
Evaporador:	N/A
Termostato:	OK
Sensor de Obstrucción de	
FAE:	OK

PARAMETROS MOTOR VENTILADOR UE:

Medicion en Motor Ventilador UE	Valor Medido
Volt R-S (V)	51
Volt S-T (V)	0
Volt T-R (V)	0
Volt R-Tierra (V)	0
Volt S-Tierra (V)	0
Volt T-Tierra (V)	0
R (Amp)	0
S (Amp)	0
T (Amp)	0
Placa (Amp)	0

TERMOSTATO

DATOS	Setpoint	Ambiental
Temperatura	22	20
Humedad	50	30
Tipo	digital	
Marca	HUAWEI	
Modelo	SMU02B	






FOTO TERMOSTATO TEMPERATURA



FOTO TEMPERATURA DE EXPULSION

III .- SISTEMA DE UNIDAD CONDENSADORA:

ESTADO DE COMPONENTES

Serpentin de	
Condensacion:	OK
Ventiladores de	
Condensador:	OK
Rodajes de Ventilador de	
Condensador:	N/A
Faja del Ventilador del	
Condensador:	N/A
Gabinete en General:	OK
Contactores de Ventilador:	OK



FOTO LIMPIEZA Y ESTADO DE SERPENTIN DE UC



FOTO COMPONENTES DE UC (PARTE ELECTRICA)

PARAMETROS DE COMPRESOR DE UC:

Medicion en COMPRESOR DE UC	Valor Medido
Volt R-S (V)	51
Volt S-T (V)	51
Volt T-R (V)	0
Volt R-Tierra (V)	0
Volt S-Tierra (V)	0
Volt T-Tierra (V)	0
R (Amp)	0
S (Amp)	0
T (Amp)	0
Placa (Amp)	0




FOTO CORRIENTE REAL EN COMPRESOR



FOTO CORRIENTE SEGUN PLACA COMPRESOR

PARAMETROS MOTOR VENTILADOR DE UC:

Medición en MOTOR VENTILADOR DE UC	Valor Medido
Volt R-S (V)	51
Volt S-T (V)	0
Volt T-R (V)	0
Volt R-Tierra (V)	0
Volt S-Tierra (V)	0
Volt T-Tierra (V)	0
R (Amp)	0
S (Amp)	0
T (Amp)	0
Placa (Amp)	0



FOTO CORRIENTE REAL EN MOTOR DE UC



FOTO CORRIENTE SEGUN PLACA EN MOTOR DE UC

IV .- COMPONENTES DEL SISTEMA:

ESTADO DE COMPONENTES

Tubería de alta presión:	OK
Tubería de baja presión:	OK
Filtro deshidratador:	OK
Filtro de succión:	OK
Visor de línea líquida:	N/A
Válvula de Paso:	N/A
Contactador del Compresor:	OK
Presostato por alta presión:	OK
Presostato por baja presión:	OK
Protector de voltaje:	OK
Válvulas solenoide:	N/A
Controlador fullgauge:	N/A



FOTO PANORAMICA DE TUBERIAS DE ALTA Y BAJA



FOTO PANORAMICA DE COMPONENTES

PARAMETROS	
DATOS	
Alta Presión	OK
Baja Presión	OK
Temperatura exterior (°C)	21
Tipo de Filtro	OK
Medida de Filtro (LxAxE)	OK




V .- REPORTE FOTOGRAFICO POST MANTENIMIENTO:



VI .- OBSERVACIONES GENERALES

NA



VII .- RECOMENDACIONES GENERALES

NA