



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: HUANCAHUASI
Nombre de Localidad: PACHANGARA
Fecha: 28/05/2026 - 28/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO HUANCAHUASI
ID site: LI5581
CRQ: CRQ000000073790

Sticker Año mantenimiento



28/05/2026
10°54'27.147"S 76°43'41.205"W
LI5581 HUANCAHUASI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




28/05/2026
10°54'25.848"S 76°43'48.344"W
LI5581 HUANCAHUASI

DURANTE



28/05/2026
10°54'25.711"S 76°43'48.052"W
LI5581 HUANCAHUASI

DESPUES



28/05/2026
10°54'25.812"S 76°43'47.928"W
LI5581 HUANCAHUASI

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



28/05/2026
10°54'25.914"S 76°43'48.333"W
LI5581 HUANCAHUASI

DURANTE



28/05/2026
10°54'25.948"S 76°43'48.384"W
LI5581 HUANCAHUASI

DESPUES



28/05/2026
10°54'26.232"S 76°43'48.738"W
LI5581 HUANCAHUASI

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



28/05/2026
10°54'25.914"S 76°43'48.333"W
LI5581 HUANCAHUASI

DURANTE



28/05/2026
10°54'25.781"S 76°43'48.214"W
LI5581 HUANCAHUASI

DESPUES




28/05/2026
10°54'25.716"S 76°43'48.174"W
LI5581 HUANCAHUASI

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC