



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: CHICLA
Nombre de Localidad: CHICLA
Fecha: 08/06/2026 - 08/06/2026
Direccion: CP CHICLA
ID site: LI5172
CRQ: CRQ000000081432

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/06/2026 11°42'10.998"S 76°16'4.914"W L15172 CHICLA	 08/06/2026 11°42'10.998"S 76°16'4.914"W L15172 CHICLA	 08/06/2026 11°42'10.998"S 76°16'4.914"W L15172 CHICLA

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/06/2026 11°42'10.998"S 76°16'4.914"W L15172 CHICLA	 08/06/2026 11°45'34.535"S 76°16'5.435"W L15172 CHICLA	 08/06/2026 12°20'572"S 76°16'18.959"W L15172 CHICLA

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/06/2026 11°42'11.522"S 76°16'4.914"W L15172 CHICLA	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/06/2026 11°42'10.998"S 76°16'4.914"W L15172 CHICLA	 08/06/2026 11°42'11.058"S 76°16'4.974"W L15172 CHICLA	 08/06/2026 11°42'11.138"S 76°16'4.914"W L15172 CHICLA

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general