



Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

1

0

0

0

0

0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

Na

N/A

N/A

Estado:

Banda 1 (MHz):

Cantidad:

VSWR:

Alarmas Externas:

Alarmas Internas:

N/A

0

0


N/A

OK

N/A




Panoramica de BBU1



Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas



VSWS



Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

|                  |              |            |
|------------------|--------------|------------|
| Sectoriales TDD: | Estado:      | OK         |
|                  | Cantidad:    | 4          |
|                  | Modelo:      | No visible |
|                  | Tilt m.1(°): | OK         |

|             |           |    |
|-------------|-----------|----|
| Microondas: | Estado:   | OK |
|             | Cantidad: | 4  |



Torre



Vulcanizado Conectores S1

|     |               |    |
|-----|---------------|----|
| RRU | Cantidad:     | 0  |
|     | Conectores:   | OK |
|     | Cables RF/IF: | OK |

|                  |           |    |
|------------------|-----------|----|
| Luz de Balizaje: | Estado:   | OK |
|                  | Cantidad: | 2  |

|             |         |    |
|-------------|---------|----|
| Pararrayos: | Estado: | OK |
|-------------|---------|----|




Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Estado:         | OK    |
| Tipo:           | Porre |
| Cantidad:       | 4     |
| Resistencia (Ω) | 1.09  |
| Topologia :     | Malla |



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

Todo ok

N/A

Observacion 1