



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SAN JUAN DE PACOTA
Nombre de Localidad: SAN ANDRES DE TUPICOCHA
Fecha: 18/06/2026 - 18/06/2026
Direccion: Centro Poblado SAN JUAN DE PACOTA
ID site: 1507150013
CRQ: CRQ000000085620

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	18/06/2026
Nombre de la localidad:	San Juan de Pacota
ID:	1507150013
Nombre de autoridad local:	Alcalde Municipal
Nombre responsable de mantenimiento:	Ing. [Nombre]
Energía AC-DC-AA	Estado
Linea Eléctrica	Verificar el estado de transformadores
Voltaje AC	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Rectificadores	Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores
Voltaje de Baterías	Probar el buen estado de las baterías
Tableros de Distribución	Verificar el estado de los tableros de distribución
Aire Acondicionado	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interruptores termomagnéticos	Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Luminarias	Probar todas las luminarias del sitio
Luz de Balizaje	Probar el buen funcionamiento
SPAT	Estado
Sistema de Puente a Tierra	Verificar el estado de los pozos, tanto de caja como cables
Aterramiento Equipos	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los pozos a tierra
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos BBH, Router o MW	Verificar el buen estado de equipos
Tarjetas electrónicas	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables
Aterramiento	Verificación y ajuste de aterramiento
Sistema Radiante	Estado
Conectores	Verificar estado de conectores RRU y ODU
Cables	Verificar estado de cables de las RRU y ODU
Antenas	Verificar conectores y estado de antenas y kits de anclaje
VSWR cables	Medir el VSWR mediante Software eNodeB
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	Verificar correcto funcionamiento
Terminales	Verificar el buen funcionamiento de la lactora
Cámara	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Grabador de Video	Verificar grabación local
Sensor de Humo	Revisión estado del sensor de Humo
Obras Civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	Verificar el estado de puertas paredes y cerraduras
Concertina	Verificar el estado de la Concertina
Filtración de agua	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Estado de Monopolo/Torre	Inspeccionar el estado de estructura
Autoprotección/Torre Ventada	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Cable de vida	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Limpieza general de site	Verificar
Firma autoridad local	
Nombre [Nombre]	
Cargo [Cargo]	
18/06/2026	
12°00'48.491"S 76°26'56.420"W	
1507150013 SAN JUAN DE PACOTA	

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	18/06/2026
Nombre de la localidad:	San Juan de Pacota
ID:	1507150013
Nombre de autoridad local:	Alcalde Municipal
Nombre responsable de mantenimiento:	Ing. [Nombre]
Energía AC-DC-AA	Estado
Linea Eléctrica	Verificar el estado de transformadores
Voltaje AC	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Rectificadores	Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores
Voltaje de Baterías	Probar el buen estado de las baterías
Tableros de Distribución	Verificar el estado de los tableros de distribución
Aire Acondicionado	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interruptores termomagnéticos	Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Luminarias	Probar todas las luminarias del sitio
Luz de Balizaje	Probar el buen funcionamiento
SPAT	Estado
Sistema de Puente a Tierra	Verificar el estado de los pozos, tanto de caja como cables
Aterramiento Equipos	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los pozos a tierra
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos BBH, Router o MW	Verificar el buen estado de equipos
Tarjetas electrónicas	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables
Aterramiento	Verificación y ajuste de aterramiento
Sistema Radiante	Estado
Conectores	Verificar estado de conectores RRU y ODU
Cables	Verificar estado de cables de las RRU y ODU
Antenas	Verificar conectores y estado de antenas y kits de anclaje
VSWR cables	Medir el VSWR mediante Software eNodeB
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	Verificar correcto funcionamiento
Terminales	Verificar el buen funcionamiento de la lactora
Cámara	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Grabador de Video	Verificar grabación local
Sensor de Humo	Revisión estado del sensor de Humo
Obras Civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	Verificar el estado de puertas paredes y cerraduras
Concertina	Verificar el estado de la Concertina
Filtración de agua	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Estado de Monopolo/Torre	Inspeccionar el estado de estructura
Autoprotección/Torre Ventada	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Cable de vida	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Limpieza general de site	Verificar
Firma autoridad local	
Nombre [Nombre]	
Cargo [Cargo]	
18/06/2026	
12°00'48.457"S 76°26'56.444"W	
1507150013 SAN JUAN DE PACOTA	