

Gabinete Tx1:

Estado: OK

Ventiladores: OK

A/A: OK

Filtros: OK

Radios (#): 0

Routers (#): 1

Modem (#): 0

BBU (#): 2

Switch (#): 0

Media Converter (#): 0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:

Tipo: BBU5900

Estado: OK

FAN: OK

Cable FO: Estado: OK

Banda 1 (MHz): 3500

Cantidad: 2


VSWR: OK

Alarmas Externas: OK

Alarmas Internas: OK




Panoramica de BBU1




Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas



VSWR



Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 2
Modelo: ATD
Tilt m.1(*): OK

Microondas: Estado: N/A
Cantidad: 0



Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

RRU Cantidad: 2
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: N/A
Cantidad: 0

Pararrayos: Estado: OK

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: MALLA
Cantidad: 3
Resistencia (Ω) 3.34
Topología : Horizontal



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1