



FOTO 1	Referencia Localidad (Letrero,Otro)	FOTO 2	Referencia Local (Municipalidad, Otro)
--------	-------------------------------------	--------	--



FOTO 3	Persona Local que firma el Acta
---------------	--

FOTO 4	Foto tomada del NOC
---------------	----------------------------



FOTO 5	Foto del Acta firmada
--------	-----------------------

FOTO 6	Foto del Acta dentro del Gabinete
--------	-----------------------------------

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO		
FECHA DE REALIZACIÓN: 30 de abril de 2026		
Número de la localidad: 150710001		
ID: N/A		
Número de autoridad localidat: Código de Verificación		
Número responsable de mantenimiento: Código de Verificación		
Energía AC-DC-AA	Estado	
Línea Eléctrica	N/A	Verificar el estado de transformadores
Vivienda de AC	N/A	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Receptáculos	N/A	Verificar el buen funcionamiento de las especificaciones
Tableros de Iluminación	N/A	Verificar el buen estado de las baterías
Sistemas de Distribución	N/A	Verificar el estado de los tableros de Distribución
Aire Acondicionado	N/A	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interacciones electromagnéticas	N/A	Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	N/A	Verificar al buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	N/A	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Iluminación	N/A	probar todas las luminarias de este
Luz de Señalización	N/A	probar el buen funcionamiento
UPS	N/A	Verificar el estado de los pozos, tanto de caja como cables
Sistema de Puente a Tierra	N/A	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los pozos a tierra
Almacenamiento Táctico		
Mantenimiento en Gabinetes	Estado	
Cables RRU, Router o MW	N/A	Verificar el buen estado de equipos
Tarjetas electrónicas	N/A	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	N/A	Verificar la limpieza física y el orden de los cables
Aserramiento	N/A	Verificación y ajuste de aserramiento
Sistema Redante	N/A	Verificar estado de conectores RRU y ODU
Conectores	N/A	Verificar estado de cables de los RRU y ODU
Cables	N/A	Verificar conectores y estado de antenas y kits de montaje
Firmware	N/A	Medir el VSWR mediante Software adecuada
VSWR cables		
Seguridad Física Interior	Estado	
Cable Eléctrico	N/A	Verificar correcto funcionamiento
Tarjetas	N/A	Verificar el buen funcionamiento de la lectura
Cámaras	N/A	Percepción de seguridad y análisis de la cámara
Grabador de Video	N/A	Verificar grabación local
Sensor de Humo	N/A	Revisión estado del sensor de Humo
Cables shield - Seguridad Exterior	Estado	
Estado de Puertas y paredes	N/A	Verificar al estado de puertas paredes y cerraduras
Conexiones	N/A	Verificar al estado de la Conectividad
Filtración de agua	N/A	Inspeccionar el correcto estado de los gabinetes
Estado de Microondas/Torre	N/A	Inspeccionar el estado de las estructuras
Autoprotección Torre/Ventilada	N/A	Inspeccionar al buen estado del cable de video
Cable de vide	N/A	
Limpieza general de site	N/A	

30/06/2026

12:02:51 PM 5G 76 2516 321 W

150710001 LANGE

Firma autorizada local
Nombre: *[Firma]*
Cargo: *[Firma]*

Hora: *[Firma]*
Fecha: *[Firma]*