

Claro	REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A	
Nombre de la Estacion: SAN MARTIN DE ORCOCOTO Nombre de Localidad: CUENCA Fecha: 02/07/2026 - 02/07/2026 Direccion: CP SAN MARTIN DE ORCOCOTO ID site: LI5173 CRQ: CRQ000000092140		
Sticker Año mantenimiento		Letrero de Localidad beneficiaria o GPS
PRONATEL INICIATIVA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL "En año de Operación" FECHA: 02/07/2026 Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Lima 02/07/2026 12°06'26.927"S 76°27'36.384"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO	Claro 4:09 Mapa Cruz de Lava Nueva ubicación SAN MARTIN DE ORCOCOTO Dirección Gobierno Regional de Lima, Perú Latitud S 12°6'24.64956" Longitud W 76°27'34.65864" Distancia 0 m Fecha 3/07/26 4:09 p. m. Altitud 1861 m a.s.l Juega Magic Tiles 3 Fuze Forge Open	
VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	12°08'34.991"S 76°57'34.695"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO 06/07/2026
LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
02/07/2026 12°06'26.890"S 76°27'36.395"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO	02/07/2026 12°06'26.911"S 76°27'36.473"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO	02/07/2026 12°06'26.970"S 76°27'36.521"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO
LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
02/07/2026 12°06'26.897"S 76°27'36.481"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO	02/07/2026 12°06'26.984"S 76°27'36.408"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO	02/07/2026 12°06'26.985"S 76°27'36.518"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales