



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estación: OYUNCO
Nombre de Localidad: COLONIA
Fecha: 08/07/2026 - 08/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO OYUNCO
ID site: LI5623
CRQ: CRQ000000095583

Sticker Año mantenimiento




08/07/2026
12°37'18.384"S 75°55'18.695"W
LI5623 OYUNCO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




08/07/2026
12°37'18.407"S 75°55'18.701"W
LI5623 OYUNCO

DURANTE



08/07/2026
12°37'18.446"S 75°55'18.664"W
LI5623 OYUNCO

DESPUES



08/07/2026
12°37'18.407"S 75°55'18.695"W
LI5623 OYUNCO

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



08/07/2026
12°37'18.407"S 75°55'18.695"W
LI5623 OYUNCO

DURANTE



08/07/2026
12°37'18.446"S 75°55'18.664"W
LI5623 OYUNCO

DESPUES



08/07/2026
12°37'18.407"S 75°55'18.695"W
LI5623 OYUNCO


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



08/07/2026
12°37'18.407"S 75°55'18.701"W
LI5623 OYUNCO

DURANTE



08/07/2026
12°37'18.422"S 75°55'18.612"W
LI5623 OYUNCO

DESPUES



08/07/2026
12°37'18.376"S 75°55'18.722"W
LI5623 OYUNCO

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC