



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: SAN JUAN DE TANTARANCHE
Nombre de Localidad: SAN JUAN DE TANTARANCHE
Fecha: 14/07/2026 - 14/07/2026
Direccion: CL S/N TERRENO COMUNAL CP SAN JUAN DE TANTARANCHE
ID site: LI5210
CRQ: CRQ000000098919

Sticker Año mantenimiento




14/07/2026
12°06'45.595"S 76°10'51.930"W
LI5210 SAN JUAN DE TANTARANCHE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




14/07/2026
12°06'46.720"S 76°10'50.026"W
LI5210 SAN JUAN DE TANTARANCHE

DURANTE



14/07/2026
12°06'46.595"S 76°10'51.930"W
LI5210 SAN JUAN DE TANTARANCHE


DESPUES



14/07/2026
12°06'46.328"S 76°10'51.237"W
LI5210 SAN JUAN DE TANTARANCHE


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




14/07/2026
12°06'46.720"S 76°10'50.026"W
LI5210 SAN JUAN DE TANTARANCHE

DURANTE



14/07/2026
12°06'46.595"S 76°10'51.930"W
LI5210 SAN JUAN DE TANTARANCHE


DESPUES



14/07/2026
12°06'46.720"S 76°10'50.026"W
LI5210 SAN JUAN DE TANTARANCHE


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




14/07/2026
12°06'46.297"S 76°10'50.026"W
LI5210 SAN JUAN DE TANTARANCHE

DURANTE



14/07/2026
12°06'46.708"S 76°10'50.210"W
LI5210 SAN JUAN DE TANTARANCHE

DESPUES



14/07/2026
12°06'46.727"S 76°10'50.365"W
LI5210 SAN JUAN DE TANTARANCHE

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos