



INFORME DE CLIMATIZACION AA

CLARO ZONA - LIMA PROVINCIAS

Nombre de la Estación: BUJAMA_ALTA
Nombre de Localidad: MALA
Fecha: 18/07/2026 - 18/07/2026
Zona: LIMA SUR
ID site: LI4553
CRQ Y/O INC: CRQ000000050600
Asunto: Revisión AA
Técnico:

ANTECEDENTES

No acceso informa que aire acondicionado por momento supera los 25 grados cuando lo permitido es 24

MODELO DE AIRE ACONDICIONADO

Marca: Huawei
Modelo: PC300D
Serie: 2152271745EYR7000263
Voltaje: 51
Refrigerante: R134-A

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS

Se encontró sin sellar los pasantes de cable del gabinete de la parte inferior se procede a sellar c

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA

FOTO 1: MODELO DEL EQUIPO



FOTO 2: SERIE DEL EQUIPO



FOTO 3: FOTO DEL EQUIPO



FOTO 4 : REVISIÓN DEL EQUIPO ALARMADO



FOTO 5: LECTURAS DEL EQUIPO EN NETECO



FOTO 6: REVISIÓN DE TARJETA



FOTO 8: REVISIÓN DEL COMPRESOR



CONCLUSIONES

Al encontrarse abierto los pasantes de cable de la parte inferior del gabinete hacia que el aire aco

FOTO 7: REVISIÓN DEL VENTILADOR



FOTO 9: REVISION DEL EQUIPO Y/O ELEMENTO AVERIADO



Detalle de avería:

Se encontró abierto los pasantes de cable de la parte inferior del gabinete

RECOMENDACIONES

Se recomienda sellar los pasantes de cable de energía o fibra para un correcto funcionamiento del ai