




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: CAC PRONATEL BARRANCA
Nombre de Localidad: BARRANCA
Fecha: 23/07/2026 - 23/07/2026
Direccion: AV. RAMON CASTILLA N° 243
ID site: CAC PRONATEL BARRANCA
CRQ: CRQ000000103014

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES

DURANTE

DESPUES




LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES



AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

DURANTE

DESPUES





CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos