



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: NAVAN
Nombre de Localidad: NAVAN
Fecha: 06/08/2026 - 06/08/2026
Direccion: CENTRO POBLADO NAVAN
ID site: LI5553
CRQ: CRQ000000108716

Sticker Año mantenimiento




06/08/2026
10°50'15.825"S 77°00'48.399"W
LI5553 NAVAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



DURANTE



DESPUES




REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES




DURANTE




DESPUES



REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)




LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 06/08/2026 10°50'21.803"S 77°00'58.871"W LI5553 NAVAN	 06/08/2026 10°50'16.003"S 77°00'48.439"W LI5553 NAVAN	 06/08/2026 10°50'15.892"S 77°00'48.522"W LI5553 NAVAN
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 06/08/2026 10°50'21.803"S 77°00'58.871"W LI5553 NAVAN	 06/08/2026 10°50'21.669"S 77°00'38.001"W LI5553 NAVAN	 06/08/2026 10°50'21.874"S 77°00'59.220"W LI5553 NAVAN
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 06/08/2026 10°50'21.896"S 77°00'59.249"W LI5553 NAVAN	 06/08/2026 10°50'22.218"S 77°00'59.129"W LI5553 NAVAN	 06/08/2026 10°50'21.874"S 77°00'59.220"W LI5553 NAVAN

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC