



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: CAT HUAROCHIRÍ
Nombre de Localidad: SANTA EULALIA
Fecha: 07/08/2026 - 07/08/2026
Dirección: ASOCIACION DE VIVIENDA SAN MARTIN LT.6 / Referencia frente al grifo Petroperu
ID site: CAC PRONATEL HUAROCHIRI
CRQ: CRQ000000108466

Sticker Año mantenimiento




07/08/2026
11°55'15.142"S 76°40'14.188"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



07/08/2026
11°55'15.466"S 76°40'14.436"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

DURANTE



07/08/2026
11°55'15.466"S 76°40'14.436"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

DESPUES



07/08/2026
11°55'15.466"S 76°40'14.436"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



07/08/2026
11°55'15.370"S 76°40'14.253"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

DURANTE



07/08/2026
11°55'14.803"S 76°40'14.314"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

DESPUES



07/08/2026
11°55'14.803"S 76°40'14.314"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



07/08/2026
11°55'14.226"S 76°40'14.405"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

DURANTE



07/08/2026
11°55'14.226"S 76°40'14.405"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI

DESPUES



07/08/2026
11°55'14.226"S 76°40'14.405"W
CAC PRONATEL HUAROCHIRI



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales