



Nombre de la Estacion:	SUPE
Nombre de Localidad:	SUPE PUERTO
Fecha:	17/08/2026 - 17/08/2026
Direccion:	AH LETICIA - CERRO LETICIA
ID site:	LI0394
CRQ:	CRQ000000114219

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta**FOTO 4**

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada



FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE INSPECCION PREVENTIVA PROGRAMADA	
Fecha de realización: _____ Número de la Inspección: _____ Número de Autoridad local: _____ Número de Estado de mantenimiento: _____ 12 - 03 - 2026 SEI 45534 James Quinones Razo HENRIQUE PERALTA MOI	
Energía EL-DC-AC	Estado
Líneas eléctricas	O ☐ Verificar el estado de transformadores
Volts AC	O ☐ Verificar el estado de los cables de conexión
Rectificadores	O ☐ Verificar si los cables están en su rango
Volts de Baterías	O ☐ Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores
Tableros de Distribución	O ☐ Verificar el estado de los tableros de distribución
Alta Acondicionamiento	O ☐ Verificar el buen estado de los cables de conexión
Interrupciones termomagnéticas	O ☐ Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	O ☐ Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	O ☐ Observar el buen estado de los conectores y terminales
Luminarias	O ☐ Probar todas las luminarias del site
Luz de Halógeno	N ☐ Probar el buen funcionamiento
SEI	Estado
Sistema de Puerta a Tierra	O ☐ Verificar el estado de los polos, tanto de caja como cables
Aterramiento Equipos	O ☐ Verificar que los cables de aterramiento tengan conexión a los polos a tierra
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos RRU, Router, o HW	O ☐ Verificar el buen estado de equipos
Tableros electrónicos	O ☐ Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Alta Limpieza	O ☐ Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables
Aterramiento	O ☐ Verificación y ajuste de aterramiento
Sistema Radiante	Estado
Conectores	O ☐ Verificar estado de conectores RRU y ODU
Cables	O ☐ Verificar estado de cables de las RRU y ODU
Antenas	O ☐ Verificar conectores y estado de antenas y bits de anclaje
VSMW cables	O ☐ Medir el VSMW mediante software eNodeB
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	O ☐ Verificar correcto funcionamiento
Tarjetaria	O ☐ Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	O ☐ Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Grabador de Video	O ☐ Verificar grabación local
Sensor de Humo	O ☐ Revisión estado del sensor de Humo
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	O ☐ Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	O ☐ Verificar el estado de la Concertina
Filtración de agua	O ☐ Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Estado de Monopolo/Torre Ventada	O ☐ Inspeccionar el estado de estructuras
Cable de vida	O ☐ Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Limpieza general de site	O ☐

[Firma]

Firma autoridad local

Nombre: **James Quinones Razo**

Cargo: **Perito**

Dirección: **9902262**

[Firma]

Firma representante Claro

Nombre: **Enrique Fierro**

Cargo: **Perito**

18/08/2026

10:47:58.006 S 77:48:55.911 W

L0894 SUPE

N/A